



เอกสารเบิกจ่ายตามหมายสัมปัน  
เลขที่ ๓๐๔๓ พ.ศ. ๕๙  
วันที่ ๙ ๑. ๗. ๙๙  
เวลา ๑๑.๓๐ น.

ที่ สภ ๑๐๑/๖๕๖๙

ที่ว่าการอำเภอพระแสง  
๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลอิเป็ง สภ ๘๔๒๑

วันที่ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามอำนาจหน้าที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุ่น

ส่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำนาจของพระแสง โดยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้รับหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์จาก ราชภูร ว่า ข้อความข่าวปล่อยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุ่น อำนาจของพระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี จุดสังเกตพื้นที่ดังกล่าวจะตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนโคงามม่วง เนื่องจากประชาชนภายในพื้นที่ดังกล่าวใช้น้ำประปาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุ่น โดยน้ำประปามีลักษณะชุ่มและมีกลิ่นเหม็นไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ตามปกติ นำมาใช้อาบจะเกิดอาการคันด้วย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุ่น ได้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้กับประชาชนเพื่อทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เท่าที่ควรทำให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประสบปัญหาตลอด ๒๕ ชั่วโมงเป็นประจำทุกวัน มาเป็นระยะเวลาประมาณ ๒-๓ เดือน ประกอบกับผู้ร้องแจ้งว่า ประชาชนในพื้นที่ได้ทำการรวมตัวประท้วงการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุ่นในกรณีดังกล่าว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานี้อย่างใด นั่น

ดังนั้น อำนาจของพระแสง จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ และผลเป็นประการใดแจ้งให้อำเภอพระแสงทราบ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นาย ก. ใจเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(e)

(นายอุรักษ์ ส้มขาวรันทร์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองประจำอำเภอ) รักษาการแทน

นายสุรเดช ใจเรียน

นายอุรักษ์ ส้มขาวรันทร์  
ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองประจำอำเภอ)  
นายสุรเดช ใจเรียน  
ตรวจสอบข้อเท็งก์

ที่ทำการปลัดอำเภอ  
ฝ่ายอำนาจความเป็นธรรม  
โทร. โทรสาร ๐-๗๗๗๑-๕๓๔๑

นายเอกธิพุทธิ์ ทรงทอง  
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายพศพ ชาญพันธุ์คงชัย)  
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

(นายภาณุภูมิ ติณพันธ์)  
นายกอบเชงค์ทราบวิหารด่วนตำบลสินปุ่น

# สำเนาดู่ฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลินปุน

ที่ ๕๙๑ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลินปุน ได้รับแจ้งจากอำเภอพระแสง ว่าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้รับหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์จากราษฎร ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ได้คุณภาพ ในพื้นที่ตำบลลินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จุดสังเกตพื้นที่ดังกล่าวจะตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนโภค�ะม่วง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวใช้น้ำประปาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลินปุน โดยน้ำประปามีลักษณะขุ่นและมีคลื่นเหม็นไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ตามปกติ นำมาใช้อาจจะเกิดอาการคันด้วย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลินปุน ได้ทำการแจกจ่ายสารส้มให้กับประชาชนเพื่อทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เท่าที่ควรทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประสบปัญหาตลอด ๒๕ ชั่วโมง เป็นประจำทุกวัน มาเป็นระยะเวลาประมาณ ๒-๓ เดือน ประกอบกับผู้ร้องแจ้งว่าประชาชนในพื้นที่ได้ทำการรวมตัวประท้วงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลินปุนในกรณีดังกล่าว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลินปุน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ข้างต้น ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. นายรินทร์ นิยมแก้ว	ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒. นายไกรศร อุ่ยดเนตร	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นายพิชิต หนูคง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาท่านาย	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลให้ผู้แต่งตั้งทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการทราบคำสั่ง

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  
(นายภาณุพัฒน์ ติณพันธ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลินปุน

พิมพ์ ๒  
๖๖๖๖  


# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สภ ๑๓๕๐๑ / ๑๓๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามอำนาจหน้าที่

เรียน นายอำเภอพระแสง

อ้างถึง หนังสืออำเภอพระแสง ที่ สภ ๑๓๑๙ / ๑๓๕๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอพระแสง โดยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้รับหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์จากราษฎร์ ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ได้คุณภาพ ในพื้นที่ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จุดสังเกตพื้นที่ดังกล่าวจะตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านโคกม่วง มีเนื้อจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวใช้น้ำประปซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยน้ำประปามีลักษณะขุ่นและมีกลิ่นเหม็นไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ตามปกติ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความจริง ซึ่งผู้ใช้น้ำประปางของระบบประปาหมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน ได้รับความเดือดร้อนตามร้องเรียนของระบบประปาดังกล่าวได้บริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ใช้น้ำประปางได้รับความเดือดร้อนจากการปัญหาการผลิตน้ำประปามีลักษณะขุ่นและมีกลิ่น สืบเนื่องจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาประมาณเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๘ แหล่งน้ำดิบในการนำน้ำมาผลิตน้ำประปางเพื่อนำส่งไปยังผู้ใช้น้ำประปางแห้งและขุ่นมีกลิ่น แต่ระบบประปามีระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในปัญหาดังกล่าว ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำประปาง จึงได้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างและติดตั้งกรองสนิมเหล็กในการแก้ไขปัญหา และปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี สมาชิกผู้ใช้น้ำประปางได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ สามารถนำมาอุปโภคได้ตามปกติ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุพันธ์ พันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

สำนักปลัด

โทร. ๐-๗๗๓๒๖๑๐๑-๑๐๒

โทรสาร ๐-๗๗๓๒๖๑๐๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”